

ПРОТОКОЛ № 26

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию внутрибольничных систем медицинских газов для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

23.03.2017 г.

Дата и время рассмотрения заявок: 23 марта 2017 г. в 10.00 часов.

Место рассмотрения заявок: г. Иркутск ул. Ярославского, 300, каб. 401.

Начальная (максимальная) цена договора: 208 895,00 рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Иркутск, ул. Ярославского, 300.

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2017 г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Начальник экономического отдела Островская Т.Б.
Член комиссии	Экономист Козлов М.А.
Член комиссии	Юрисконсульт Буянов В.А.

1. Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Характеристика товара, работ, услуг	Объем работ
1	Техническое обслуживание внутрибольничных систем медицинских газов	<p>Выполнение комплекса регламентно-профилактических работ и технического обслуживания системы подачи медицинских газов в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 г. № 91.</p> <p>Комплекс мероприятий включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ревизию, проверку и поверку контрольно-измерительных приборов, установленных на кислородных рампах, компрессорном оборудовании, трубопроводах (манометры); 2) проверку, настройку предохранительных клапанов редукторов в кислородных рампах, в случае неисправности их ремонт или замену; 3) внешний осмотр трубопроводов на предмет утечек, при необходимости выполнение ремонтных работ; 4) ревизию запорной арматуры с необходимым ремонтом или заменой. <p>График проведения технического обслуживания системы подачи медицинских газов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ревизия, проверка контрольно-измерительных приборов, кислородных рамп, медицинских консолей, клапанных систем, поэтажных коробок - один раз в месяц. 2. Проверка настройки предохранительных клапанов - один раз в три месяца. 3. Внешний осмотр трубопроводов медицинских газов на предмет утечек. Ревизия запорной арматуры - один раз в месяц. 4. Поверка манометров - один раз в год. 	Согласно локального ресурсного сметного расчета (Приложение № 1 к документации о закупке)